



中华人民共和国城镇建设行业标准

CJ/T 3066—1997

内 磁 水 处 理 器

Magnetic water treatment

1997 - 10 - 13 发布

1997 - 12 - 01 实施

中华人民共和国建设部 发 布

中华人民共和国城镇建设
行 业 标 准
内 磁 水 处 理 器
CJ/T 3066—1997

*

中国标准出版社出版
北京复兴门外三里河北街16号
邮政编码:100045
电 话:68522112

中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷
新华书店北京发行所发行 各地新华书店经售
版权专有 不得翻印

*

开本 880×1230 1/16 印张 1/2 字数 9 千字
1998 年 5 月第一版 1998 年 5 月第一次印刷
印数 1—1 000

*

书号: 155066·2-12075

*

标 目 337—67

前 言

本标准根据建设部建标[1993]318号文进行编制。本标准的编制在国内尚属首次,本标准是在总结国内科研成果和生产实践的基础上进行编制的,同时最大限度地引用了国内相关国家标准和行业标准。

本标准由建设部标准定额研究所提出。

本标准由建设部水处理设备器材标准技术归口单位中国市政工程华北设计研究院归口。

本标准由上海滨浦强磁设备厂,上海计量测试技术研究院负责起草。

本标准主要起草人:秦文明、尤粉娣。

中华人民共和国城镇建设行业标准

内磁水处理器

CJ/T 3066—1997

Magnetic water treatment

1 范围

本标准规定了内磁水处理器的分类、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、储存。
本标准适用于水处理系统防垢之用的内磁水处理器。

2 引用标准

下列标准所包含的条文,通过在本标准中的引用而构成为本标准的条文。在本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

GB/T 3217—92 永磁(硬磁)材料磁性试验方法

GB 6388—86 运输、包装、收发货标志

GB 7306—87 用螺纹密封的管螺纹

GB 2829—87 周期检查计数抽样程序及抽样表(适用于生产过程稳定性的检查)

GB/T 2555—81 一般用途管法兰连接尺寸

GB/T 2556—81 一般用途管法兰密封面形状和尺寸

GB/T 3089—82 不锈钢酸钢板薄壁无缝钢管

CJ/T 3035—95 城镇建设和建筑工业产品型号编制规则

3 定义

本标准采用下列定义

3.1 内磁水处理器是水以一定的流速切割磁线,使其各种分子、离子都获得一定的磁能而发生形变,破坏了它的结垢能力。经过磁化的水作为冷却用水能使水管中结垢的钙镁铁等离子变成松渣随水流失,以达到防止水垢产生和除去老水垢的目的。

4 分类

4.1 型号

型号编制按照 CJ/T 3035—95 的规定执行。

