

重点单位消防安全管理要求 第 3 部分:展览场馆

Key unit of safety management requirements—
Part 3: Exhibition place

2013-07-29 发布

2013-10-01 实施

上海市质量技术监督局 发布

目 次

前言 I

1 范围 1

2 规范性引用文件 1

3 术语和定义 1

4 基本要求 3

5 消防安全责任 3

6 展览期间管理 5

7 防火检查和火灾隐患整改 6

8 消防安全宣传教育培训 6

9 灭火、应急疏散预案演练和火灾事故处理..... 7

前 言

本部分的第 4 章、第 5 章、第 6 章为强制性条款,其余为推荐性条款。

DB31/ 540《重点单位消防安全管理要求》拟分为以下部分:

- 第 1 部分:总则;
- 第 2 部分:学校;
- 第 3 部分:展览场馆;
- 第 4 部分:建设工程施工工地;
- 第 5 部分:医院;
- 第 6 部分:养老机构;
- 第 7 部分:餐饮娱乐趸船;
- 第 8 部分:公共娱乐场所;
- 第 9 部分:宾馆饭店;
- 第 10 部分:商场市场。

本部分为 DB31/ 540 的第 3 部分。

本部分按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本部分由上海市消防局提出。

本部分由上海市消防标准化技术委员会归口。

本部分起草单位:上海市消防局、上海新国际博览中心有限公司。

本部分主要起草人员:范永清、王勇、徐云、蔡海铭、丁晨、丁鼎、顾梅妮、强权忠。

重点单位消防安全管理要求

第3部分:展览场馆

1 范围

DB31/ 540 的本部分规定了场馆方(以下简称单位)及展览活动期间各方消防安全管理工作中的消防安全责任、消防安全制度和操作规程、日常管理要点、防火检查和火灾隐患整改、消防安全宣传教育培训、灭火应急疏散预案演练和火灾事故处理等内容。

本部分适用于上海市属于消防安全重点单位的公共展览场馆的消防安全管理工作,其他公共展览场馆可参照执行。本部分不适用于博物馆等场所消防安全管理工作。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 5907 消防基本术语 第一部分

GB/T 14107 消防基本术语 第二部分

GB 25201 建筑消防设施的维护管理

GB 25506 消防控制室通用技术要求

GB 50016 建筑设计防火规范

GB 50140 建筑灭火器配置设计规范

GA 654 人员密集场所消防安全管理

DB31/ 535 社会单位消防安全基础能力建设导则

DB31/ 540.1 重点单位消防安全管理要求 第1部分:总则

3 术语和定义

GB/T 5907、GB/T 14107、GB 25201、GB 25506、GA 654 和 DB31/ 535 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

展览场馆 exhibition venue

临时陈列展品的公共建筑,是专门举办各种展览会和其他大型群众性活动的场所。

3.2

场馆方 venue owner

出租展览场馆,并提供硬件设施、器材等相关配套服务的组织,即本部分所称单位。

3.3

主办方 organizer

展览活动拥有者,策划、运营展览会,对展览活动承担主要责任的组织。