

专职消防队、微型消防站建设要求

Unit full-time fire department and volunteer fire department

2021-10-29 发布

2022-02-01 实施

目 次

前言	I
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 术语和定义	1
4 建队(站)范围	2
4.1 政府专职消防队	2
4.2 单位专职消防队	2
4.3 微型消防站	3
5 队(站)选址与设置	4
5.1 政府专职消防队	4
5.2 单位专职消防队	4
5.3 微型消防站	6
6 人员编配	7
6.1 任职条件	7
6.2 人员构成	7
6.3 人员数量	7
7 装备配备	8
7.1 车辆配备	8
7.2 器材配备	8
8 标牌标识	13
8.1 门牌标语	13
8.2 消防车辆标识	14
8.3 服装装具标识	14
参考文献	15

前 言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件代替 DB31/T 540.4—2017《重点单位消防安全管理要求 第4部分：单位专职消防队和志愿消防队》，与 DB31/T 540.4—2017 相比，除编辑性改动外，主要结构调整和技术变化如下：

- a) 更改部分章的标题，“建队要求”更改为“建队(站)范围、”，“建队项目”更改为“队(站)选址与设置”(见第4章、第5章，2017年版的第4章、第5章)；
- b) 明确了微型消防站、政府专职消防队的概念及相关要求(见3.1、3.3、4.1和4.3)；
- c) 删除了志愿消防队的相关要求(见2017年版的4.2)；
- d) 明确了大于50万 m²的城市综合体、展览建筑应当建立专职消防队(见表1和7.2.7)；
- e) 增加了对政府专职消防队的设置要求(见5.1)；
- f) 明确了社区、村和居民小区微型消防站和单位微型消防站的分类、不同设置要求、人员构成、装备配备标准和标牌标志要求(见5.3、6.2.2~6.2.4、6.3.3、7.2.8、8.2.3、8.3)。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由上海市消防救援总队提出并组织实施。

本文件由上海市消防标准化技术委员会归口。

本文件起草单位：上海市消防救援总队、上海华谊(集团)公司、中石化上海高桥分公司。

本文件主要起草人：谈迅、刘菲、王薇、李杨卓群、戴烨、杨波、王勇、倪浩、徐少波、钟健、陆建明、王建军。

本文件及其所替代文件的历次版本发布情况为：

——2017年首次发布为 DB31/T 540.4—2017；

——本次为第一次修订。

专职消防队、微型消防站建设要求

1 范围

本文件规定了专职消防队、微型消防站建队(站)建队(站)范围、队(站)选址与设置、人员编配、装备配备和标牌标识等要求。

本文件适用于上海市行政区域范围内的专职消防队、微型消防站的建设。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 3181 漆膜颜色标准

GB/T 5907(所有部分) 消防词汇

GB 8108 车用电子警报器

GB 13954 警车、消防车、救护车、工程救险车标志灯具

GB/T 35547 乡镇消防队

GB 50015 建筑给水排水设计标准

GB 50016 建筑设计防火规范

GB 50187 工业企业总平面设计规范

GB 50313 消防通信指挥系统设计规范

GBZ 221 消防员职业健康标准

上海市社会消防组织管理规定(上海市人民政府令第 21 号)

3 术语和定义

GB/T 5907(所有部分)界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

政府专职消防队 **government fire brigade**

除国家综合性消防救援队以外,由各级人民政府(含街道办事处)组建的承担本区域火灾预防、火灾扑救以及应急救援工作的消防组织。

3.2

单位专职消防队 **enterprise fire brigade**

由企业、事业单位组建的承担本单位火灾预防、火灾扑救以及应急救援工作的消防组织。

3.3

微型消防站 **mini-fire station**

以单位、社区(村、居民小区)为基本单元,按照“有站点、有人员、有装备、有战斗力”和“24 小时值守、1 分钟响应启动、3 分钟到场扑救”的要求建设的志愿性消防组织,主要开展防火巡查、消防宣传培训、初起火灾扑救等工作。