



中华人民共和国城镇建设行业标准

CJ/T 448—2014

城镇燃气加臭装置

Odorization unit for city gas

2014-03-27 发布

2014-07-01 实施

中华人民共和国住房和城乡建设部 发布

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由住房和城乡建设部标准定额研究所提出。

本标准由住房和城乡建设部燃气标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：沈阳光正工业有限公司、上海飞奥燃气设备有限公司、普利莱(天津)燃气设备有限公司、费希尔久安输配设备(成都)有限公司、中国市政工程华北设计研究总院、国家燃气用具质量监督检验中心。

本标准主要起草人：李晓先、李捷、卢革、王胜、孟光、张涛、刘斌、于雪连。

城镇燃气加臭装置

1 范围

本标准规定了城镇燃气加臭装置(以下简称加臭装置)的术语和定义,型号,结构、材料和部件,要求,试验方法,检验规则,标识、使用说明书、包装、运输和贮存。

本标准适用于对管道燃气加注储存温度为 $-30\text{ }^{\circ}\text{C}\sim 50\text{ }^{\circ}\text{C}$ 、运动黏度为 $0.3\text{ mm}^2/\text{s}\sim 50\text{ mm}^2/\text{s}$ 的液体加臭剂的加臭装置。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB 150.1—2011 压力容器 第1部分:通用要求

GB/T 191 包装储运图示标志

GB 253 煤油

GB/T 710 优质碳素结构钢热轧薄钢板和钢带

GB/T 1226 一般压力表

GB/T 1408.1 绝缘材料电气强度试验方法 第1部分:工频下试验

GB/T 2423.8 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验Ed:自由跌落

GB/T 3090 不锈钢小直径无缝钢管

GB/T 3768 声学 声压法测定噪声源声功率级 反射面上方采用包络测量表面的简易法

GB 3836.1—2010 爆炸性环境 第1部分:设备 通用要求

GB 3836.2 爆炸性环境 第2部分:由隔爆外壳“d”保护的装置

GB 3836.3—2010 爆炸性环境 第3部分:由增安型“e”保护的装置

GB/T 4237 不锈钢热轧钢板和钢带

GB/T 6388 运输包装收发货标志

GB/T 7782—2008 计量泵

GB/T 9969 工业产品使用说明书 总则

GB 14048.1—2006 低压开关设备和控制设备 第1部分:总则

GB/T 25153 化工压力容器用磁浮子液位计

GB 50028 城镇燃气设计规范

GB 50058 爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范

GB 50184—2011 工业金属管道工程施工质量验收规范

CJJ/T 148 城镇燃气加臭技术规程

HG/T 2899 聚四氟乙烯材料命名

JB/T 8735.2 额定电压450/750 V及以下橡皮绝缘软线和软电缆 第2部分:通用橡套软电缆

JB/T 9243 玻璃管液位计

TSG R0005—2011 移动式压力容器安全技术监察规程