



中华人民共和国城镇建设行业标准

CJ/T 3061—1996

水处理用溶药搅拌设备

Dissolved medicament agitating equipment for water treatment

1996-11-28 发布

1997-02-01 实施

中华人民共和国建设部 发布

中华人民共和国城镇建设
行 业 标 准
水 处 理 用 溶 药 搅 拌 设 备
CJ/T 3061—1996

*

中国标准出版社出版
北京复兴门外三里河北街16号
邮政编码:100045
电 话:68522112
中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷
新华书店北京发行所发行 各地新华书店经售
版权专有 不得翻印

*

开本 880×1230 1/16 印张 3·4 字数 16 千字
1997 年 4 月第一版 1997 年 4 月第一次印刷
印数 1—800

*

书号: 155066·2-11343

*

标 目 307—72

前 言

本标准是首次制定的城镇建设行业标准。

本标准由建设部标准定额研究所提出。

本标准由建设部水处理设备器材标准技术归口单位中国市政工程华北设计研究院归口。

本标准由国家海洋局天津海水淡化与综合利用研究所、江都天雨给排水设备有限责任公司负责起草。

本标准主要起草人：安叙伦、郭爱桂、张雪梅。

本标准委托国家海洋局天津海水淡化与综合利用研究所负责解释。

中华人民共和国城镇建设行业标准

水处理用溶药搅拌设备

CJ/T 3061—1996

Dissolved medicament agitating equipment for water treatment

1 范围

本标准规定了水处理用溶药搅拌设备(以下简称搅拌设备)的产品分类、技术要求、试验方法、检验规则及包装和贮运等。

本标准适用于常压下工作,搅拌器型式为桨式、涡轮式、推进式的中央置入式机械搅拌设备。

2 引用标准

下列标准包含的条文,通过在本标准中引用而构成本标准的条文。在标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

GB 755—87 旋转电机 基本技术要求
GB 1184—80 形状和位置公差 未注公差的规定
GB 3797—89 电控设备 第二部分:装有电子器件的电控设备
GB 4323—84 弹性套柱销联轴器
GB 4720—84 电控设备 第一部分:低压电器电控设备
GB 4879—85 防锈包装
GB/T 4942.2—93 低压电器外壳防护等级
GB 5843—86 凸缘联轴器
GB/T 13306—91 标牌
ZB G92 001—86 搅拌轴轴径系列
HG/T 2124—91 桨式搅拌器技术条件
HG/T 2125—91 涡轮式搅拌器技术条件
HG/T 2126—91 推进式搅拌器技术条件
HG/T 5-213—65 立式夹壳联轴器
JB 2880—81 钢制焊接常压容器技术条件
JB/T 4725—92 耳式支座
TJ 231(一)—75 机械设备安装工程施工及验收规范
SYJ 4007—86 涂装前钢材表面处理规范

3 产品分类

3.1 型式

搅拌设备由搅拌装置和搅拌容器组成,搅拌装置包括传动装置、搅拌轴、搅拌器等,搅拌容器包括搅拌罐(槽或池子)、支座及罐内附件(挡板、导流筒、底轴承等),见图 1。

3.1.1 搅拌容器的型式应符合图 2 的规定,罐内附件根据需要设置,方形水池其 D_N 为内切圆直径。