



中华人民共和国城镇建设行业标准

CJ/T 319—2010
代替 JG/T 3008—1993

脚 踏 阀 门

Pedal valve

2010-01-14 发布

2010-06-01 实施

中华人民共和国住房和城乡建设部 发 布

前 言

本标准是对 JG/T 3008—1993《淋浴用机械式脚踏阀门》的修订。本标准与 JG/T 3008—1993 相比主要变化如下：

- 增加了脚踏阀的结构；
- 增加了脚踏便器冲洗阀、脚踏水嘴及其出水流量；
- 修改了防烫、控温方面的规定；
- 修改了淋浴用机械式脚踏阀门出水流量；
- 增加了资料性附录 A“脚踏阀的式样及结构示意图”；
- 增加了资料性附录 B“检测台的基本构成和检测器材仪表技术要求”。

本标准由住房和城乡建设部标准定额研究所提出。

本标准由住房和城乡建设部给水排水产品标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：中国建筑金属结构协会给水排水设备分会、大众阀门集团有限公司、九牧集团有限公司、福建省泉州市六合一水暖设备有限公司、辉煌水暖集团有限公司、中宇建材集团有限公司、浙江盾安阀门有限公司、佛山市南海永兴阀门制造有限公司。

本标准主要起草人：华明九、刘金泰、赵丽丽、金志渊、廖志芳、林孝发、黄建元、洪坤贤、洪礼泽、赵小虎、钱金明、陈键明、虞之日、王建业、林补生、蔡吉林、曾天生。

本标准所代替标准的历次发布情况为：

- JG/T 3008—1993。

脚 踏 阀 门

1 范围

本标准规定了脚踏阀门(以下简称“脚踏阀”)的产品结构、分类和型号、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于公称尺寸不大于 25 mm,公称压力不大于 0.6 MPa,介质温度 0℃~75℃,安装在供水管道终端的各类型脚踏阀门。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

GB/T 1047 管道元件 DN(公称尺寸)的定义和选用

GB/T 1048 管道元件 PN(公称压力)的定义和选用

GB/T 1804—2000 一般公差 未注公差的线性和角度尺寸的公差

GB/T 2829—2002 周期检验计数抽样程序及表(适用于对过程稳定性的检验)

GB/T 6461—2002 金属基体上金属和其他无机覆盖层经腐蚀试验后的试样和试件的评级

GB/T 7306.1 55°密封管螺纹 第1部分:圆柱内螺纹与圆锥外螺纹

GB/T 7306.2 55°密封管螺纹 第2部分:圆锥内螺纹与圆锥外螺纹

GB/T 9286—1998 色漆和清漆 漆膜的划格试验

GB/T 9969.1 工业产品使用说明书 总则

GB/T 10125—1997 人造气氛腐蚀试验 盐雾试验

GB/T 12600—2005 金属覆盖层 塑料上镍+铬电镀层

GB/T 17219 生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准

GB/T 21873 橡胶密封件 给、排水管及污水管道用接口密封圈 材料规范

QB/T 2806 温控水嘴

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

3.1

单控阀 single control valve

单控式阀控制一路水管的供水的阀门。

3.2

双控阀 double control valve

双控式阀同时控制两路水管(冷、热)的供水的阀门。

3.3

上游 upstream

以阀座为界,阀的进水边为上游。

3.4

下游 downstream

以阀座为界,阀的出水边为下游。