



中华人民共和国城镇建设行业标准

CJ/T 156—2001

沟 槽 式 管 接 头

Grooved couplings

2001-11-21 发布

2002-05-01 实施

中华人民共和国建设部 发 布

目 次

前言 Ⅲ

1 范围 1

2 规范性引用文件 1

3 产品型号和基本尺寸 2

4 要求..... 15

5 检验规则..... 19

6 标志、包装、运输与贮存..... 20

前 言

沟槽式管接头具有安装快速、简易、安全、可靠、经济、免电焊、无污染的优点,而且可以吸收管路噪声,振动传播及热胀冷缩,便于管道的维修保养,不受安装场所限制,易于控制成本等特点。所以广泛地被输送流体管道的给排水、消防、空调、燃气、化工、造船等管道工程所采用,它的研制成功可以说是管道安装领域的一次重大技术革命。

本标准在技术内容上符合先进性、科学性、可行性原则。在编写格式上与 GB/T 1.1—2000、GB/T 1.3—1997规定一致。

本标准由建设部标准定额研究所提出。

本标准由建设部给水排水产品标准化技术委员会归口。

本标准由上海瑞孚管路系统有限公司和上海沪标工程建设咨询有限公司负责起草。

本标准主要起草人:陶松岳、施国家、姜文源、施涌德。

沟槽式管接头

1 范围

本标准规定了沟槽式管接头的产品型号和基本尺寸、要求、检验规则、标志、包装、运输与贮存。
本标准适用于公称压力 2.5 MPa 以下的沟槽式管接头。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

- GB 191—2000 包装储运图示标志(neq ISO 780:1997)
- GB/T 528—1998 硫化橡胶热塑性橡胶拉伸应力应变性能的测定(eqv ISO 37:1994)
- GB/T 531—1999 橡胶袖珍硬度计压入硬度试验方法(idt ISO 7619:1986)
- GB/T 699—1999 优质碳素结构钢
- GB/T 1047—1995 管道元件的公称通径(neq ISO 6708:1980)
- GB/T 1048—1990 管道元件公称压力
- GB/T 1348—1988 球墨铸铁件
- GB/T 1682—1994 硫化橡胶低温脆性的测定 单试样法(eqv ISO 812:1991)
- GB/T 1690—1992 硫化橡胶耐液体试验方法(neq ISO 1817:1985)
- GB/T 1804—2000 公差与配合未注尺寸的极限偏差(eqv ISO 2768-1:1989)
- GB/T 2100—1980 不锈钢耐酸钢铸件技术条件
- GB/T 2828—1987 逐批检查计数抽样程序及抽样表(适用于连续批的检查)
- GB/T 3091—1993 低压流体输送用镀锌焊接钢管(neq ISO 65:1981)
- GB/T 3092—1993 低压流体输送用焊接钢管
- GB/T 3098.1—2000 紧固件机械性能 螺栓、螺钉和螺柱(idt ISO 898-1:1999)
- GB/T 3098.2—2000 紧固件机械性能 螺母 粗牙螺纹(idt ISO 898-2:1992)
- GB/T 3512—1983 橡胶热空气老化试验方法
- GB/T 6177.1—2000 六角法兰面螺母(eqv ISO 4161:1999)
- GB/T 7307—1987 非螺纹密封的管螺纹(eqv ISO 228-1:1982)
- GB/T 8163—1999 输送流体用无缝钢管(neq ISO 559:1991)
- GB/T 8259—1987 卡箍式柔性管接头技术条件
- GB/T 8262—1987 圆头椭圆颈螺栓
- GB/T 11352—1989 一般工程用铸造碳钢件(neq ISO 3755:1975)
- GB/T 13793—1992 直缝电焊钢管
- GB/T 14976—1994 流体输送用不锈钢无缝钢管
- GB/T 17219—1998 生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准
- HG/T 3091—1997 给排水管道用橡胶密封圈胶料